

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: И 030-2018
Издание 1	Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты № ИПБ 02-18	Стр. 1 из 5

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Система менеджмента качества



ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов
о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты
№ ИПБ 02-18

Керчь, 2018 г.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: И 030-2018
Издание 1	Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты № ИПБ 02-18	Стр. 2 из 5

1. При получении сигнала о возникновении пожара на территории, в зданиях (помещениях) Университета дежурный персонал обязан:

1.1. Уточнить и зафиксировать:

- место расположения объекта;
- этажность здания;
- место возникновения пожара;
- обстановку на пожаре (что, где горит, интенсивность горения);
- наличие людей внутри здания (помещения);

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 3-60-01 указав адрес объекта, свою фамилию, характер горения.

2. При пожаре:

2.1. Включить систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.2. Поставить в известность о возникновении пожара (с передачей зафиксированной информации) администрацию университета:

– Проректора по ОРПС Степанова Дмитрия Витальевича моб. телефон + 7978-714-25-50;

– Проректора по АХР, Паршину Анну Ивановну дом.телефон 7-43-44, моб.телефон + 7978-002-89-77;

– Главного инженера Куража Сергея Валентиновича дом.телефон 3-43-08, моб.телефон + 7978-816-25-19.

– Главного энергетика Комягина Валерия Константиновича моб.телефон +7978-712-15-35;

А также сообщить в зависимости от места происшествя пожара: СМТ, общежития-гостиницы, учебный корпус: 1,2,5

– Зам.директора СМТ по АХР Пекарникову Татьяну Александровну моб.телефон +7978-859-01-14

– Коменданту общежития Шевченко Владе Евгеньевне моб.телефон + 7978-809-82-21;

– Коменданту корпуса №1, Скоробогатой Виктории Георгиевне моб.телефон + 7978-057-75-31;

– Коменданту корпуса № 2, Устюжаниной Алле Дмитриевне моб.телефон + 7978-779-83-83

– Комендант корпуса № 5, Дымкович Валентине Григорьевне тел.домашний 5-74-07, моб.телефон + 7978- 800-83-12.

2.3. Обеспечить эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня или дыма.

2.4. Организовать эвакуацию имущества и материальных ценностей из горящих помещений.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: И 030-2018
Издание 1	Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты № ИПБ 02-18	Стр. 3 из 5

2.5. Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

– при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается;

– при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага.

– перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

3. В случае ложного срабатывания прибора (сигнализатора и т.п.) или при повреждении луча отключить данный луч соответствующим лучевым тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание.

4. О поступивших сигналах и принятых мерах сделать запись в специальном журнале.

РАЗРАБОТАЛ:
Главный инженер



С.В. Кураж

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной организации
профсоюзов ФГБОУ ВО «КГМТУ»



Н.В. Чибич

Юрисконсульт



В.Н. Аблова

